

МУП "Водоканал" м.р. Безенчукский Самарской области

Выписка из журнала контроля качества питьевой воды по бак. показателям с.п.Звезда 2020 год

№	Населенный пункт	Место отбора проб	Дата отбора проб	Бак. показатели			НД на методы	Соответ-е СанПиН	
				ОМЧ	ОКБ	ТКБ			
				Гигиенические нормативы					
1	2	3	4	5 более 50 КОЕ в 1 л	6 Отсутствие в 100 мл	7 Отсутствие в 100 мл	8	9	
Ф Е В Р А Л ь 2020 г.									
1	ст. Звезда	ул. Железнодорожная, 8а	12.02.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Пионерская, 22	12.02.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
2	с. Покровка	ул. Центральная, 6	12.02.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Косыри, 16	12.02.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
М А Р Т 2020 г.									
3	ст. Звезда	скважина 4347	17.03.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Юбилейная, 13	02.03.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Кооперативная, 2	02.03.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
4	с. Покровка	скважина 62	17.03.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Центральная, 6	02.03.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Косыри, 16	02.03.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
А П Р Е Л ь 2020 г.									
5	ст. Звезда	ул. Юбилейная, 13	16.04.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Кооперативная, 2	16.04.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
6	с. Покровка	ул. Центральная, 6	16.04.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
М А Й 2020 г.									
7	ст. Звезда	ул. Первомайская, 7	19.05.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Центральная, 1	19.05.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
8	с. Покровка	ул. Центральная, 6	19.05.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
И Ю Н ь 2020г.									
9	ст. Звезда	ул. Юбилейная, 13	30.06.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		скважина 4347	30.06.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Кооперативная, 2	30.06.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
10	с. Покровка	ул. Центральная, 10	30.06.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		ул. Косыри, 16	30.06.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
		скважина 62	30.06.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
А В Г У С Т 2020г.									
11	ст. Звезда	скважина 4347	25.08.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
12	с. Покровка	скважина 62	25.08.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует	
С Е Н Т Я Б Р ь 2020г.									

13	ст. Звезда	ул. Пионерская, 22	09.09.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		ул. Железнодорожная, 8а	09.09.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
14	с. Покровка	ул. Центральная, 7	03.09.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		ул. Центральная, 10	03.09.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
О К Т Я Б Р Ь 2020								
15	ст. Звезда	ул. Кооперативная, 2	01.10.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		ул. Центральная, 1	01.10.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
16	с. Покровка	ул. Центральная, 1	01.10.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		ул. Центральная, 10	01.10.2020	7 КОЕ в 1 мл	2,3 КОЕ в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	не соответствует
Н О Я Б Р Ь 2020								
16	ст. Звезда	ул. Кирова, 5	18.11.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		ул. Юбилейная, 13	18.11.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		скважина 4347	18.11.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
17	с. Покровка	ул. Центральная, 24	18.11.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		ул. Центральная, 10	18.11.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует
		скважина 62	18.11.2020	менее 1,0 в 1мл	не обнаружено в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	соответствует

Инженер-эколог МУП "Водоканал"



Суслова О.А.